

1. TÍTULO: *Muestreo de Bloques de Mampostería*

2. NORMA DE REFERENCIA: ASTM C140

3. ALCANCE

Este procedimiento cubre el muestreo de bloques de mampostería de concreto a partir de un lote de producción. En general se obtienen 3 especímenes del lote para cada ensayo programado.

4. IMPORTANCIA Y APLICACIÓN

Este procedimiento permite obtener muestras representativas de un lote de producción de bloques de concreto. Con estos especímenes muestreados se puede dar la aceptación del lote de acuerdo a una especificación particular.

5. ESPÉCIMEN DE ENSAYO

Bloques de mampostería

6. RESUMEN PROCEDIMIENTO

A partir de un lote de bloques de mampostería se muestrean al azar la cantidad de especímenes requeridos según lo indicado por la norma, respecto al tamaño del lote.

7. REQUERIMIENTOS PARA SOLICITUDES

Se debe coordinar con el jefe de laboratorio la visita al sitio para realizar el muestreo.

8. FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS